

Bedienungsanleitung LCA 301



Bitte lesen sie sich diese vor Gebrauch sorgfältig durch.

Airflow Lufttechnik GmbH, Postfach 1208, D-53349 Rheinbach

Telefon 0 22 26 / 92 05-0, Telefax 0 22 26 / 92 05-11, eMail: info@airflow.de, Internet: <http://www.airflow.de>

Airflow Developments Ltd., High Wycombe, England, Phone +44-1494/525252, Fax +44-1494/461073

Airflow Lufttechnik GmbH, o. s. Praha, Česká republika, Phone +420 274 772 230, Fax +420 274 772 370

LIMITIERUNG VON GARANTIE UND HAFTUNG

Copyright©

TSI Incorporated / 2005-2006 / Alle Rechte vorbehalten.

Adresse

TSI Incorporated / 500 Cardigan Road / Shoreview, MN 55126 / USA

Fax Nr.

+1 (651) 490-3824

LIMITIERUNG VON GARANTIE UND HAFTUNG (gültig ab Juli 2000)

Hiermit garantiert der Verkäufer, dass dieses Produkt bei normaler Anwendung und Wartung gemäß Bedienungsanleitung keine Verarbeitungs- und Materialfehler aufweist. Diese Garantie gilt für vierundzwanzig (24) Monate oder für den in der Bedienungsanleitung festgelegten Zeitraum ab Versanddatum zum Kunden. Diese begrenzte Garantie unterliegt folgenden Ausnahmen:

- a. Hitzdraht- oder Heißfilmsensoren in Anemometern für die Forschung sowie andere Komponenten, die in den Spezifikationen benannt sind, unterliegen einer Garantie von 90 Tagen ab Versand.
- b. Die Garantie auf Freiheit von Material- und Verarbeitungsfehlern reparierter oder ausgetauschter Teile beträgt, unter normalen Nutzungsbedingungen, 90 Tage ab Versand.
- c. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie für Produkte, die von anderen gefertigt wurden. Dies gilt ebenso für Sicherungen, Batterien ect., dort gilt immer die Garantie des Originalherstellers.
- d. Außer, wenn der Verkäufer in einem besonderen Schreiben ausdrücklich darauf hinweist, übernimmt der Verkäufer keine Haftung für Produkte, die vom Käufer in anderen Produkten oder Ausrüstungen verwendet wurden oder von Personen außer dem Verkäufer manipuliert wurden.

Die obigen Bestimmungen ERSETZEN alle anderen Garantien und unterliegt allen in ihr aufgeführten Bedingungen und Beschränkungen. **ES WIRD KEINE ANDERE GARANTIE FÜR WEITERE BESTIMMTE VERWENDUNGEN ODER MARKTFÄHIGKEIT GEWÄHRLEISTET ODER ÜBERNOMMEN.**

DIE ALLGEMEINE ABHILFE BEI MISSSTÄNDEN FÜR DEN NUTZER ODER KÄUFER UND DIE AUFHEBUNG DER HAFTUNGSGRENZE DES VERKÄUFERS BEI JEDER ART VON VERLUSTEN, PERSONENSCHÄDEN ODER SCHÄDEN IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEM PRODUKT (EINSCHLIESSLICH DER FORDERUNGEN AUFGRUND VON VERTRÄGEN, FAHRLÄSSIGKEIT, EINFACHER HAFTPFLICHT, ANDEREN DELIKTEN ODER SONSTIGEN GRÜNDEN) MUSS DURCH DIE RÜCKLIEFERUNG DES PRODUKTS AN DIE FABRIK ODER DEN FESTGELEGTEN ORT UND DIE RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES ODER DEN FESTGELEGTEN ORT UND DIE RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES ODER AUF BESCHLUSS DES VERKÄUFERS; DURCH DIE REPARATUR ODER DEN ERSATZ DES PRODUKTS ERFOLGEN. DER VERKÄUFER KANN IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE ANDERE ZUFÄLLIGE ODER DARAUS RESULTIERENDE UNFÄLLE HAFTBAR GEMACHT WERDEN. GEGEN DEN VERKÄUFER KANN KEIN SCHADENERSATZ, GLEICHGÜLTIG AUFGRUND WELCHES SCHADENS, ERHOBEN WERDEN, WENN DER SCHADEN BEREITS ÜBER EIN JAHR ZURÜCK LIEGT.

Der Käufer und alle Benutzer akzeptieren die hier genannten Bedingungen, welche die gesamten Bedingungen der Mängelgewährleistung. Diese Vorschriften können durch nichts und niemanden abgeändert oder aufgehoben werden, außer durch eine schriftliche Erklärung eines autorisierten Vertreters des Verkäufers.

Wartungsvereinbarung

Da wir wissen, dass funktionsuntüchtige Geräte oder defekte Instrumente unseren Kunden ebenso schaden wie uns selbst, haben wir eine Wartungsvereinbarung entwickelt, um uns sofort um alle auftretenden Probleme zu kümmern. Bei Störungen wenden Sie sich bitte an den Händler in Ihrer Nähe, oder wenden Sie sich an den TSI Kundendienst.

Bedienungsanleitung Anemometer LCA 301

1. Allgemeine Beschreibung

Das LCA301 ist bestimmt für die Messung von Luftgeschwindigkeit, und Volumenstrom an Luftaustrittsgittern, Dunstabzugshauben u.Ä.. Es hat einen drehbaren Messkopf, der sowohl in der 0 Grad- als auch in der 180 Grad- Position funktioniert.

Dies erlaubt es, das LCD- Display von der Gerätefront aus einzusehen, während der Messkopf in Richtung des Luftstroms zeigt.

Zusätzlich misst das Instrument die Temperatur des Luftstroms.

2. Sicherheit

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen wenn Sie das LCA301 benutzen. Achten Sie bei der Benutzung darauf, dass das Gerät nicht in Verbindung mit beweglichen Ausrüstungsgegenständen oder mit elektrischen Leitungen kommt.

Das Gerät ist außer für Luft, für keine weiteren Gas- Verbindungen konzipiert. Die Benutzung mit explosiven und/oder anderen Gefahrstoffen ist nicht empfehlenswert und geschieht auf des Benutzers eigenes Risiko.

3. Inbetriebnahme des LCA301

Einlegen der Batterie:

Das LCA301 benötigt eine 9-Volt Batterie. Das Gerät wird ohne installierte Batterie ausgeliefert.

Entfernen Sie den Batteriefach-Deckel durch Druck auf die beiden Linien und Herunterschieben des Deckels. Schließen Sie die Batterie an, legen Sie die Batterie ein und verschließen Sie den Deckel.

LCD Display

Das Gerät zeigt je nach Einstellung, die Strömungsgeschwindigkeit, den Volumenstrom oder die Lufttemperatur an.

Automatische Abschaltung

Das LCA301 verfügt über eine automatische Abschaltung um die Lebensdauer der Batterie zu erhöhen. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn über einen Zeitraum von 3 Minuten (5 Minuten im Temperatur- Mess- Betrieb) keine Taste betätigt wird. Diese Funktion kann durch den Benutzer nicht ausgeschaltet werden.

4. Funktionen im einzelnen

Betätigen Sie die Ein/Aus Taste um das LCA301 ein und aus zu Schalten. Nach dem Einschalten, zeigt das Gerät die zuletzt genutzte Funktion an.

Auswahl von Britischen / Metrischen Maßeinheiten

Es werden sowohl Britische als auch Metrische Messwerte angezeigt. Um zwischen den Maßeinheiten auszuwählen, halten Sie die „Modus-Taste“ beim Einschalten des Geräts gedrückt. Anschließend betätigen Sie die „Auslösetaste“ so oft, bis die gewünschte Maßeinheit angezeigt wird. Betätigen Sie hierauf die „Modus- Taste“ um die Einstellung zu sichern (speichern).

Strömungsgeschwindigkeit messen

Wählen Sie die Funktion Strömungsgeschwindigkeit über die „Modus- Taste“ aus, sofern erforderlich. Um eine Messung der Strömungsgeschwindigkeit vorzunehmen, halten Sie das Lüfterrad unter Beachtung der Strömungsrichtung (Anzeige am Gerätekopf) in den Luftstrom. Halten Sie

diese Position für etwa 5 Sekunden und betätigen die „Auslösetaste“ um eine Messung vorzunehmen. Das Halten des Geräts in den Luftstrom begünstigt eine genauere Messung da das Lüfterrad dann eine gleichmäßige Geschwindigkeit erreicht.

Um eine punktuelle Messung zu tätigen, drücken Sie die „Auslösetaste“ nur kurz und lesen den Messwert ab.

Um eine Messung über einen bestimmten Zeitraum vorzunehmen, halten Sie die „Auslösetaste“ für die Dauer der Messung gedrückt. In dieser Funktion wird der Messwert ca. jede Sekunde aktualisiert. Lösen Sie den Druck auf die Taste, um die Messung zu beenden und um den mittleren Wert angezeigt zu bekommen.

Volumenstrom messen

Die Bedienung des Geräts bei einer Volumenstrommessung ist identisch mit Messung der Strömungsgeschwindigkeit. Für die Messung eines Volumenstroms ermitteln Sie zunächst die Fläche des Kanals, Gitters ect. für die der Volumenstrom ermittelt werden soll. Wenn Sie mit Metrischen Werten rechnen, müssen Ihre Berechnungen in m^2 , bei Britischen Werten in ft^2 erfolgen.

Schalten Sie das Gerät in den „AREA+“ Modus und lesen den angezeigten (bei einer vorherigen Messung voreingestellten) Wert ab. Ist die für Ihre Messung benötigte Fläche größer als angezeigt, so betätigen Sie die Auslösetaste solange bis die Anzeige der von Ihnen ermittelte Fläche entspricht. Ist der benötigte Querschnitt kleiner als angezeigt, so betätigen Sie die „Modus- Taste“ bis auf dem Display „Area -“, erscheint. Durch Betätigen der Auslösetaste verringern Sie den eingestellten Querschnitt wiederum so lange, bis es dem von Ihnen ermittelten Maß entspricht. Wenn das gewünschte Maß angezeigt wird stellen Sie über die „Modus-Taste“ die gewünschte Anzeige ein (Vol.).

Hinweis: der zuletzt eingestellte Flächenwert bleibt gespeichert, auch wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

Batterie- Ladezustands- Anzeige

Wenn das „BAT“ -Symbol im Display erscheint, verbleibt eine Rest-Lebensdauer der Batterie von etwa 60 Stunden. Wird die Batterie nicht ausgewechselt, verringert sich die Genauigkeit der Messungen.

Pflege, Reparatur und Service

- entfernen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie dieses über längere Zeit nicht benutzen.
- berühren oder verbiegen Sie die Flügel **nicht**; anderenfalls ist die Genauigkeit der Messergebnisse nicht mehr gewährleistet.
- tauchen Sie das Gerät **nicht** in Flüssigkeiten.
- lassen Sie das Gerät **nicht** fallen.
- Benutzen Sie die Transporttasche zur Lagerung, für den Transport und den Schutz vor Staub
- Benutzen Sie ein sauberes, feuchtes Tuch zur Reinigung des Gerätegehäuses. Wischen Sie die Flügel des Flügelrades **nicht** ab.

Rücksendung

Wenn das Gerät gestürzt ist, die Flügel verformt wurden oder das Gerät mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist (besonders die Flügel), senden Sie Ihr Gerät zwecks Instandsetzung zu uns zurück.

Messbereiche:

Strömungsgeschwindigkeit	50 – 6000 fpm	0,25 – 30 m/s
Temperatur	32 - 140 ⁰ F	0 – 60 ⁰ C
Volumenstrom	1 – 9999000 cfm	1 – 999999 l/s 1 – 999999 m ³ /h
einstellbare Flächen	0.043 – 900 ft ²	0.01– 3000 m ³ /s 0,00399 – 90 m ²

die gemessenen Werte sind abhängig von der Strömungsgeschwindigkeit und dem eingestellten Querschnitt.

Anzeige in Schritten von;

Strömungsgeschwindigkeit	1 fpm	0,01 m/s
Temperatur	1 ⁰ F	0,1 ⁰ C

Messgenauigkeit:

Strömungsgeschwindigkeit	+ - 1% (4 fpm)	+ - 1% (+ - 0,02 m/s)
Temperatur	+ - 2 ⁰ F	+ - 1 ⁰ C

Lagerungs- Temperatur: 14 – 140⁰ F -10 – 60⁰ C

Arbeits- Temperatur: 32 – 140⁰ F 0 – 60⁰ C

Energie- Quelle: 9 V- Batterie

Lebensd. der Batterie: ca. 40 Std. bei Dauerbetrieb

Maße (l,b,t): 11in x 4,5in x 2,6 in 280 x 112 x 65 (mm)

Gewicht: 10 oz. 265 g
(ohne Batterie)

Änderungen vorbehalten